

## CHECKLIST PARA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE GERADORES DE ENERGIA

<i>Verificação e tarefas de Manutenção a Executar</i>	<i>Diária</i>	<i>250h ou 6 meses</i>	<i>1.500h ou 18 meses</i>	<i>4.500h</i>
<b>SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO</b>				
Verificar Vazamentos	<b>X</b>			
Verificar Nível de óleo Lubrificante	<b>X</b>			
Trocar o óleo lubrificante do motor		<b>X</b>		
Trocar o elemento Filtro de óleo		<b>X</b>		
Trocar o Elemento Filtro de óleo lubrificante		<b>X</b>		
Verificar o Nível de óleo do regulador Hidráulico		<b>X</b>		
<b>SISTEMA DE COMBUSTÍVEL</b>				
Verificar Vazamentos	<b>X</b>			
Verificar trincas nas tubulações de combustível	<b>X</b>			
Drenar água ou sedimentos do tanque e filtros de combustível	<b>X</b>			
Trocar o elemento Filtro de Combustível		<b>X</b>		
Verificar a Pressão da bomba de combustível			<b>X</b>	
<b>SISTEMA DE ARREFECIMENTO</b>				
Verificar nível do refrigerante (água)	<b>X</b>			
Trocar elemento filtro anticorrosivo		<b>X</b>		
Verificação de filtro de Ar		<b>X</b>		
Limpar radiador externamente		<b>X</b>		

**CLIQUE NA IMAGEM**



**Gostou do conteúdo? Você terá muito mais através do nosso treinamento ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE EMERGÊNCIA**

**Lançamento oficial dia 20/08 com uma condição ÚNICA e EXCLUSIVA para a 1º turma APENAS 150 VAGAS!!**